

Morelia, Mich., a 8 de septiembre del 2023.

Of. No. OOAPAS.D.E.P.0228.2023.

C. LEODEGARIO JÍMENEZ GARCÍA
P R E S E N T E

At'n. C. Ruth del Consuelo Mendoza Díaz
Apoderada legal

En atención a su escrito recibido con folio 2388 de Oficialía de Partes de este Organismo, con el cual solicita la revisión de los proyectos correspondientes a la **red de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial** del conjunto habitacional ubicado en la calle de la Arriería No. 801 en Ex Hacienda La Huerta denominado "**VERONESA**"; mismo que cuenta con la factibilidad de servicios FAC. No. OOAPAS.SDC/1048/2022 y el oficio No. OOAPAS.S.D./067/2023, con el cual se modifica el numeral II inciso A, "**Puntos de Conexión Agua Potable**" de la factibilidad antes señalada; al respecto se le informa que como resultado de la revisión técnica realizada a dichos proyectos; al respecto se le informa que como resultado de la revisión técnica y funcionamiento hidráulico de dichos proyectos, los cuales cumplen con los lineamientos y normatividad de la CONAGUA, bajo los cuales se rige este Organismo Operador; además de haber cubierto el pago por revisión de proyectos establecido en la Ley de Ingresos en el Artículo 61, inciso X), en donde se establecen las tarifas para el cobro de los servicios que presta este Organismo Operador para el año fiscal 2023, realizado con clave 13002 por la cantidad de \$6,636.61 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N), expedido en las oficinas de Mártir de Mérida esq. Mayapan Col. Felipe Carrillo Puerto; por lo tanto se **anexa un juego de planos de los proyectos aprobados**.

Deberá dar aviso del inicio de las obras, para la supervisión correspondiente por parte de este Organismo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FRANCISCO SERVIN BARRIGA
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCION

C.c.p. Ing. Oswaldo Rodríguez Gutiérrez.- Director General

C.c.p. Ing. Francisco Javier Lemus Rodríguez.- Jefe del Depto. de Construcción, se anexa un juego planos de los proyectos aprobados.

C.c.p. Expediente

C.c.p. Minutario

FSB/ARF/mms



Morelia, Mich., a 01 de septiembre del año 2023
OF.No. OOAPAS.S.D./067 /2023
Asunto: FACTIBILIDAD SDC 1048/2022

**C. RUTH CONSUELO MENDOZA DIAZ
APODERADO LEGAL.
P R E S E N T E.**

En relación a nuestro oficio de factibilidad No. OOAPAS.SDC. 1048/2022 de fecha 30 de Diciembre del año 2022 en el cual se le otorga el punto de conexión para Agua Potable de la línea de conducción del Periférico Paseo de República y el cruce del Dren Barajas, derivando de la línea de 16'' de acero, le informo que se modifica la alimentación, considerando la línea de alimentación con conexión directa a la red y colocando una válvula reductora de presión de F.O.F.O. de 75 mm (3'') de diámetro a 3 kg/cm² válvula de seccionamiento tipo compuerta de 75mm (3'') de diámetro, en la tubería de 75 mm (3'') de diámetro por lo anterior se modifica el numeral 11 inciso A del oficio de factibilidad arriba mencionado deberá presentar los proyectos para su revisión y aprobación a este Organismo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. FRANCISCO SERVIN BARRIGA
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCION**

C.c.p. Ing. Oswaldo Rodriguez Gutierrez.- Director General del OOAPAS.
Exp.
Minutario.

ORG/FSB/miov.